

高雄市政府
建築物公共安全檢查申報證明憑證

申報人	所有權人	私立高苑科技大學	電話	07-6077777
	使用人	曾燦燈	電話	07-6077777
檢查機構		宏國建築物公共安全檢查有限公司	認可證號	101C05107
檢查人		陳進興	認可證號	101B1100942
場所名稱		私立高苑科技大學		
場所地址		高雄市路竹區中山路1821號		
檢查登記碼		C10210070070	掛號號碼	103-K001254
掛號年度		102	核准日期	1030210
申報結果		案內提具改善計畫之檢查簽證項目，並於103年04月10日前改正完竣並再行申報。		

注意事項

- 一 本申報結果憑證係由高雄市政府核發，茲證明”檢查人”利用本作業進行建築物公共安全檢查申報作業，申報結果如上所示，委託人（申報人）可自行上網查證本申報結果資料是否正確。
- 二 提醒您收到本申報結果憑證時，請先上網查驗本次建築物公共安全檢查申報之正確性。
- 三 查證網址為<http://cpabm.cpami.gov.tw/PUBNetwork/index.jsp>。
- 四 下次應申報日期為104年07月01日到104年12月31日，提醒您，依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法：建築物公共安全檢查申報人應於申報期間之始日往前推算三十日前委託專業機構或人員辦理檢查。

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書

F 1 - 1

檢查登記號碼：C10210070070

102年度

申報掛號日期

文 號

一、下開建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，檢附檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。

二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致 高雄市政府工務局

申報人：曾燦燈等2人（詳申報人名冊）

（簽章）

申報日期： 年 月 日

檢附文件 (依序排列)	1. 申報書（申報人名冊、專業檢查人名冊、建築物申報樓層概要表）						
	2. 檢查報告書總表1份		3. 改善計畫書1份				
	4. 檢查報告書1份		5. 升降設備使用許可證記錄表1份				
	6. 主用途及從屬用途檢查表* 份		7. 檢查記錄簡圖1份				
	8. 現況照片1份		9. 使用執照影本1份				
	10. 建物權利證明文件影本1份		11. 公共意外責任險證明文件* 份				
12. 室內裝修合格證明* 份		13. 專業機構或檢查人認可證影本1份					
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	私立高苑科技大學		現況用途類組	D4 大學、HI 宿舍		
	建築物地址	高雄市路竹區中山路1821號		建築物座標	經度：120.262275 緯度：22.849091		
	使用執照字號	(78)高縣建局建管10787號等15筆詳建築物使用執照清冊		本次申報範圍之樓地板面積	141973.33平方公尺		
	整幢建築物現況	整幢為地上10層、地下1層建築物 ☐ 整幢建築物供同一使用類組使用 ☒ 整幢建築物供二種以上使用類組使用		申報樓層別 (擇一項填列)	地下001層等93筆詳建築物申報樓層概要表		
專業檢查機構、檢查人資料	專業檢查機構	名稱	宏國建築物公共安全檢查有限公司		認可證字號	101C05107	
		負責人姓名	陳進興		通訊電話	07-3155165	
		通訊地址	高雄市三民區九如二路597號5樓之3				
	專業檢查人	執或業務公務所	名稱	宏國建築物公共安全檢查有限公司		通訊電話	07-3155165
			通訊地址	高雄市三民區九如二路597號5樓之3			
		檢項目簽類證別	防火避難設施類 檢查人姓名	陳進興		認可證字號	101B1100942
	設備安全類 檢查人姓名	張存欽		認可證字號	101B1600233		
檢查日期 記 錄	本次（年度） 檢查日期		自102年10月07日至102年10月15日				

- 註：1. 「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為依相關法令規定需查核者始檢附之。
 2. 填列本申報書之申報人、專業檢查人之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「專業檢查人名冊」；申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列「建築物申報樓層概要表」。
 3. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。
 4. 本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人。

申報人名冊

F 1 - 2

102年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：C10210070070

共 1 頁 第 1 頁

1	申報人	☒ 建築物所有權人 ☐ 建築物使用人		申報範圍(建築物門牌號碼)	
		姓名	私立高苑科技大學 (簽章)	國民身分證統一編號	(與申報書相同者免填)
2	申報人	☐ 建築物所有權人 ☒ 建築物使用人		申報範圍(建築物門牌號碼)	
		姓名	曾燦燈 (簽章)	國民身分證統一編號	M100197750 (與申報書相同者免填)

備註：

1. 「建築物防火避難設施類與設備安全檢查申報書(表1-1)」所列申報人數達2名以上者，應填列本表。
2. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。

裝
訂
線

專業檢查人名冊

F 1 - 3

102年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：C10210070070

共 3 頁 第 1 頁

專業檢查人 姓 名	陳進興	認可證字號	101B1100942
檢 查 範 圍 (樓層/面積)	B1~10F/141973.33 m ²		
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0111	防火區劃面積區劃十層以下樓層	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0112	防火區劃面積區劃十一層以上樓層	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0121	防火區劃特定用途空間區劃	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0131	防火區劃垂直區劃挑空部分區劃	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0132	防火區劃垂直區劃電扶梯間區劃	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0133	防火區劃垂直區劃升降機間區劃	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0134	防火區劃垂直區劃垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分區劃	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0141	防火區劃層間區劃	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0151	防火區劃貫穿部區劃	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0161	防火區劃地下建築物區劃	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0162	防火區劃地下建築物本體區劃	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0171	防火區劃高層建築物區劃	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0181	防火區劃之防火門窗	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0211	非防火區劃分間牆	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0211	非防火區劃分間牆	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0311	內部裝修材料	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0411	避難層出入口	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0511	避難層以外樓層出入口	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0611	走廊一般走廊	
檢 查 項 次 (檢查項目)	A0621	走廊連續式店鋪商場之室內通路	

備註：

1. 辦理建築物防火避難設施類或設備安全類各類檢查項次之專業檢查人數達2名以上者，應填列本表。
2. 本表所稱「檢查項次(檢查項目)」應依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條第3項附表二規定填列。

專業檢查人名冊

F 1 - 3

102年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：C10210070070

共 3 頁 第 2 頁

檢查項次 (檢查項目)	A0711	直通樓梯設置與步行距離
檢查項次 (檢查項目)	A0721	直通樓梯設置兩座直通樓梯之限制
檢查項次 (檢查項目)	A0731	樓梯及平臺淨寬度
檢查項次 (檢查項目)	A0741	直通樓梯總寬度
檢查項次 (檢查項目)	A0751	直通樓梯改為安全梯或特別安全梯限制
檢查項次 (檢查項目)	A0761	直通樓梯迴轉半徑
檢查項次 (檢查項目)	A0811	安全梯室內安全梯
檢查項次 (檢查項目)	A0811	安全梯室內安全梯
檢查項次 (檢查項目)	A0821	安全梯戶外安全梯
檢查項次 (檢查項目)	A0831	安全梯特別安全梯
檢查項次 (檢查項目)	A0911	屋頂避難平臺
檢查項次 (檢查項目)	A1011	緊急進口

備註：

1. 辦理建築物防火避難設施類或設備安全類各類檢查項次之專業檢查人數達2名以上者，應填列本表。
2. 本表所稱「檢查項次（檢查項目）」應依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條第3項附表二規定填列。

裝

訂

線

專業檢查人名冊

F 1 - 3

102年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：C10210070070

共 3 頁 第 3 頁

專業檢查人姓名	張存欽	(簽章)	認可證字號	101B1600233
檢查範圍 (樓層/面積)	B1~10F/141973.33 m ²			
檢查項次 (檢查項目)	B0111	昇降設備		
檢查項次 (檢查項目)	B0211	避雷設備		
檢查項次 (檢查項目)	B0211	避雷設備		
檢查項次 (檢查項目)	B0211	避雷設備		
檢查項次 (檢查項目)	B0311	緊急供電系統		
檢查項次 (檢查項目)	B0311	緊急供電系統		
檢查項次 (檢查項目)	B0411	特殊供電舞臺		
檢查項次 (檢查項目)	B0421	特殊供電電影院		
檢查項次 (檢查項目)	B0431	特殊供電廣告招牌(燈)		
檢查項次 (檢查項目)	B0441	特殊供電游泳池		
檢查項次 (檢查項目)	B0451	航空障礙燈		
檢查項次 (檢查項目)	B0511	空調風管		
檢查項次 (檢查項目)	B0611	燃氣設備		
檢查項次 (檢查項目)	B0611	燃氣設備		
檢查項次 (檢查項目)	B0621	鍋爐		
檢查項次 (檢查項目)	B0621	鍋爐		

備註：

1. 辦理建築物防火避難設施類或設備安全類各類檢查項次之專業檢查人數達2名以上者，應填列本表。
2. 本表所稱「檢查項次(檢查項目)」應依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條第3項附表二規定填列。

建築物申報樓層概要表

F 1 - 4

102年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：C10210070070

共 5 頁 第 1 頁

申報樓層別	建築物門牌號碼	使用執照或變更使用執照核定用途（使用類組）	現況用途（使用類組）
5棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
6.7棟地下001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
6.7棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
6.7棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
6.7棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
6.7棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
6.7棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
8棟棟地下001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
8棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
8棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
8棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
8棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
9棟棟地下001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
9棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
9棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
9棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
9棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
10棟棟地下001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
10棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
10棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
10棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學

備註：

1. 申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列本表。
2. 本表所稱「現況用途（使用類組）」，應按實際現況用途依據建築物使用類組及變更使用辦法規定填列。

建築物申報樓層概要表

F 1 - 4

102年度	申報掛號日期	
	文	號

檢查登記號碼：C10210070070

共 5 頁 第 2 頁

申報樓層別	建築物門牌號碼	使用執照或變更使用執照核定用途（使用類組）	現況用途（使用類組）
10棟棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
10棟棟地上006層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
10棟棟地上007層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
10棟棟地上008層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
10棟棟地上009層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
10棟棟地上010層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
11棟棟地下001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
11棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
11棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
11棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
11棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
12棟棟地下001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D2 博物館	D2 博物館
12棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D2 博物館	D2 博物館
12棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	D2 博物館	D2 博物館
12棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	D2 博物館	D2 博物館
12棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	D2 博物館	D2 博物館
13棟棟地下001層	821高雄市路竹區中山路1821號	不使用	不使用
13棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
13棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
13棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
13棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍

備註：

- 申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列本表。
- 本表所稱「現況用途（使用類組）」，應按實際現況用途依據建築物使用類組及變更使用辦法規定填列。

建築物申報樓層概要表

F 1 - 4

102年度	申報掛號日期	
	文	號

檢查登記號碼：C10210070070

共 5 頁 第 3 頁

申報樓層別	建築物門牌號碼	使用執照或變更使用執照核定用途（使用類組）	現況用途（使用類組）
13棟棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
14棟棟地下001層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	III 學校宿舍
14棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	III 學校宿舍	H1 學校宿舍
14棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
14棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	III 學校宿舍
14棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
27棟棟地下001層	821高雄市路竹區中山路1821號	III 學校宿舍	H1 學校宿舍
27棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	III 學校宿舍	H1 學校宿舍
27棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
27棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	III 學校宿舍	H1 學校宿舍
27棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
27棟棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
27棟棟地上006層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	III 學校宿舍
27棟棟地上007層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
9-A棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
9-A棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
9-A棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
9-A棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
9-A棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
15棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D1 室內球類運動場	D1 室內球類運動場
15棟棟夾層001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D1 室內球類運動場	D1 室內球類運動場

備註：

1. 申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列本表。
2. 本表所稱「現況用途（使用類組）」，應按實際現況用途依據建築物使用類組及變更使用辦法規定填列。

建築物申報樓層概要表

F 1 - 4

102年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：C10210070070

共 5 頁 第 4 頁

申報樓層別	建築物門牌號碼	使用執照或變更使用執照核定用途（使用類組）	現況用途（使用類組）
25棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
25棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
25棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
25棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
25棟棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
25棟棟地上006層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
25棟棟地上007層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
25棟棟地上008層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
25棟棟地上009層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
26棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
26棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
26棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
26棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
26棟棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
28棟棟地上001層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
28棟棟地上002層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
28棟棟地上003層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
28棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
28棟棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
27棟棟地上008層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
27棟棟地上009層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍

備註：

- 申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列本表。
- 本表所稱「現況用途（使用類組）」，應按實際現況用途依據建築物使用類組及變更使用辦法規定填列。

建築物申報樓層概要表

F 1 - 4

102年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：C10210070070

共 5 頁 第 5 頁

申報樓層別	建築物門牌號碼	使用執照或變更使用執照核定用途（使用類組）	現況用途（使用類組）
27棟棟地上010層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
14棟棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	H1 學校宿舍	H1 學校宿舍
9棟棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
8棟棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
10棟棟地上004層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
11棟棟地上005層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
11棟棟地上006層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
11棟棟地上007層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學
11棟棟地上008層	821高雄市路竹區中山路1821號	D4 大學	D4 大學

備註：

- 申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列本表。
- 本表所稱「現況用途（使用類組）」，應按實際現況用途依據建築物使用類組及變更使用辦法規定填列。

建築物使用執照清冊

F 1 - 6

102年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：C10210070070

共 1 頁 第 1 頁

完整執照字號	發照日期	備 註
(78)高縣建局建管10787號	078年10月24日	
(91)高縣建局建管01270號	091年09月03日	
(83)高縣建局建管字第11701號	083年08月27日	
(82)高縣建局建管字第11119號	082年08月04日	
(82)高縣建局建管字第01316號	082年02月26日	
(83)高縣建局建管字第16107號	084年02月14日	
(88)高縣建局建管字第02491號	088年04月23日	
(90)高縣建局建管字第DA12814號	090年08月01日	
(85)高縣建局建管字第04585號	085年06月11日	
(79)高縣建局建管字第00666號	079年02月07日	
(83)高縣建局建管字第10313號	083年07月29日	
(84)高縣建局建管字第05102號	084年06月22日	
(94)高縣建使字第01009號	094年03月28日	
(94)高縣建使字第02684號	094年08月12日	
(97)高縣建使字第01825號	097年09月25日	

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書

F 2-1-1

102年度

檢查日期

自102年10月07日至102年10月15日

檢查登記號碼：C10210070070

共 2 頁 第 1 頁

一、建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	私立高苑科技大學			現況用途 (使用類組)	D4 大學、HI 宿舍	
	建築物地址	高雄市路竹區中山路1821號					
	使用執照字號	(78)高縣建局建管10787號	使用執照核發日期	078年10月24日	最近一次變更使用許可字號		
檢查簽證類別及項目						檢查結果	
二、防火避難設施類檢查紀錄	(一) 防火區劃	1. 面積區劃	(1)十層以下樓層		☒ 合格	☐ 不合格	
					☐ 提改善	☐ 免檢討	
		(2)十一層以上樓層		☐ 合格	☐ 不合格		
				☐ 提改善	☒ 免檢討		
		2. 特定用途空間區劃			☐ 合格	☐ 不合格	
					☐ 提改善	☒ 免檢討	
			3. 垂直區劃	(1)挑空部分		☐ 合格	☐ 不合格
						☐ 提改善	☒ 免檢討
	(2)電扶梯間			☐ 合格	☐ 不合格		
				☐ 提改善	☒ 免檢討		
	(3)升降機間		☒ 合格	☐ 不合格			
			☐ 提改善	☐ 免檢討			
	(4)垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分		☐ 合格	☐ 不合格			
			☐ 提改善	☒ 免檢討			
	4. 層間區劃			☒ 合格	☐ 不合格		
			☐ 提改善	☐ 免檢討			
	5. 貫穿部區劃			☐ 合格	☐ 不合格		
			☐ 提改善	☒ 免檢討			
	6. 地下建築物區劃	(1)與地下建築物連通區劃		☐ 合格	☐ 不合格		
				☐ 提改善	☒ 免檢討		
	(2)地下建築物本體區劃		☐ 合格	☐ 不合格			
			☐ 提改善	☒ 免檢討			
	7. 高層建築物區劃			☐ 合格	☐ 不合格		
			☐ 提改善	☒ 免檢討			
8. 防火區劃之防火門窗			☒ 合格	☐ 不合格			
		☐ 提改善	☐ 免檢討				
(二)非防火區劃分間牆					☐ 合格	☐ 不合格	
					☒ 提改善	☐ 免檢討	
(三)內部裝修材料					☒ 合格	☐ 不合格	
					☐ 提改善	☐ 免檢討	
(四)避難層出入口					☒ 合格	☐ 不合格	
					☐ 提改善	☐ 免檢討	
(五)避難層以外樓層出入口					☐ 合格	☐ 不合格	
					☐ 提改善	☒ 免檢討	
(六) 走廊	1. 連續式店鋪商場之室內通路		☐ 合格	☐ 不合格			
			☐ 提改善	☒ 免檢討			
2. 一般走廊		☒ 合格	☐ 不合格				
		☐ 提改善	☐ 免檢討				
(七) 直通樓梯	1. 設置與步行距離		☒ 合格	☐ 不合格			
			☐ 提改善	☐ 免檢討			
	2. 設置兩座直通樓梯之限制		☒ 合格	☐ 不合格			
		☐ 提改善	☐ 免檢討				
3. 樓梯及平臺淨寬度		☒ 合格	☐ 不合格				
		☐ 提改善	☐ 免檢討				

裝訂線

二、防火避難設施類檢查紀錄	(七) 直通樓梯	4. 直通樓梯總寬度	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討	
		5. 迴轉半徑	☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
		6. 改為安全梯或特別安全梯限制	☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
	(八) 安全梯	1. 室內安全梯	☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
		2. 戶外安全梯	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討	
		3. 特別安全梯	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討	
	(九) 屋頂避難平臺	☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討		
	(十) 緊急進口	☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討		
	三、建築物設備安全類檢查紀錄	(一) 升降設備	☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
		(二) 避雷設備	☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
(三) 緊急供電系統		☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討		
(四) 特殊供電		1. 舞臺	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
		2. 電影院	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
		3. 廣告招牌(燈)	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
		4. 航空障礙燈	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
		5. 游泳池	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
(五) 空調風管		☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討		
(六) 燃氣設備		1. 燃氣設備	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
	2. 鍋爐	☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討		
四、檢查簽證結果	☐ 1. 各檢查項目均符合規定。 ☒ 2. 檢查項目不符合規定，已提具改善計畫書。 ☐ 3. 檢查項目不符合規定。		專業機構	機構名稱 (負責人姓名)	宏國建築物公共安全檢查有限公司(陳進興)
				認可證字號	101C05107
	專業檢查人	防火避難 設施類	檢查人姓名	陳進興	
			認可證字號	101B1100942	
專業檢查人	設備安全類	檢查人姓名	張存欽		
		認可證字號	101B1600233		

建築物防火避難設施與設備安全檢查改善計畫書

F 2-1-2

102年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：C10210070070

共 1 頁 第 1 頁

【壹】改善事項

項次	檢查項目	無法合格原因	改善方式	法令依據 (代碼)
1	非防火區劃分間牆	綜合大樓B1F餐廳規劃施工中。宿舍餐廳1F餐廳規劃施工中。宿舍餐廳2F餐廳規劃施工中。	【A6】 依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法相關規定申請許可。綜合大樓B1F餐廳規劃施工中。宿舍餐廳1F餐廳規劃施工中。宿舍餐廳2F餐廳規劃施工中。餐飲業之廚房應以具有1小時以上防火時效之防火牆及乙種防火門窗區劃分隔。f請於103年5月6日以前規劃施工中完成。	A6

專業檢查人：

(簽章)

申報人(代申報人)：

(簽章)

填表日期：103年02月11日

【貳】填表說明

1. 本表所列改善計畫之項目及內容，於專業檢查人依序填列後由申報作業系統自動產出，其項目及內容不得塗改。
2. 建築物逃生避難之出入口、走廊、直通樓梯、安全梯、特別安全梯（排煙室）等類似空間，如有堆置物品妨害通行或於防火門擅自增設控鎖等情事者，專業檢查人應立即通知申報人改善，並不得提列改善計畫。
3. 表列「法令依據（代碼）」乙欄，應視各改善項目所涉建築法相關規定，依下列代碼選項擇一填列：
 - 【A1】：按建築物原領得使用執照，或最近一次變更使用執照核准圖說恢復原狀。
 - 【A2】：依建築法第28條規定申請建造執照或雜項執照。
 - 【A3】：依建築法第73條、建築物使用類組及變更使用辦法相關規定申請變更使用執照。
 - 【A4】：依直轄市、縣（市）主管建築機關所定一定規模以下免辦理變更使用執照相關規定辦理。
 - 【A5】：依建築法第77條之1、原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法相關規定辦理。
 - 【A6】：依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法相關規定申請許可。
 - 【A7】：依建築法第77條之4、建築物昇降設備設置及檢查管理辦法相關規定申請安全檢查及取得使用許可證。
 - 【A8】：依建築技術規則總則編第3條、建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點規定申請認可。